

VERKLARING

Geschiktheid voor toepassing met (gemeenschappelijke) afvoersystemen onder overdruk

Keuringsverslag nr.: 178444/3

Fabrikant: **Remeha BV**
Apeldoorn, Nederland

Productomschrijving: (combi) centrale verwarmingstoestel

Modellen:

Type	Model
Calenta	25s
Calenta	25L
Calenta	28c

Kiwa verklaart hierbij dat de bovengenoemde (combi) centrale verwarmingstoestellen aangesloten op:


- een onder overdruk bedreven gemeenschappelijk systeem voor afvoer van verbrandingsgassen en toevoer van verbrandingslucht tot 20 verdiepingen;
- miniflex systemen van M&G, Ubbink en Panflex;
- een WTW-systeem,

zijn beoordeeld op overeenstemming met de essentiële eisen van de

- Europese Richtlijn Gastoestellen 009/142/EC (ex 90/396/EEC)

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Uitgegeven: 5 maart 2010



Ing. A.A. Slomp,
Certification Manager
Kiwa Nederland B.V.